

Helukabel Polska Sp. z o.o.
Krże Duże 2
96-325 Radziejowice

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

NUMER SERVO-EMV-UV-2XSLCYK-J/HELUKABEL

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego **nakładającej na producentów kabli i przewodów** obowiązek wystawiania deklaracji zgodności, niniejszym:

Deklarujemy, że produkt:

SERVO-EMV-UV-2XSLCYK-J

.....
(nazwa, typ)

oferowany przez Helukabel Polska Sp. z o.o.

Do którego odnosi się niniejsza deklaracja spełnia wymogi zawarte w:

- | | |
|------------------|---|
| PN-EN 60228 | Żyły przewodów i kabli |
| PN-EN 60332-1-2 | Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych – Część 1-2: Sprawdzanie odporności pojedynczego izolowanego przewodu lub kabla na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia – Metoda badania płomieniem mieszkankowym 1 kW. |
| PN-EN ISO 4892-2 | Tworzywa sztuczne -- Metody ekspozycji na laboratoryjne źródła światła -- Część 2: Lampy ksenonowe łukowe |

Dane techniczne produktu:

Zakres temperatur:	stacjonarnie od -30°C do +90°C
Napięcie pracy U_o/U:	0,6/1 kV
Napięcie testu żyła/żyła:	3500 V

dotyczące bezpieczeństwa pracy podczas jego użytkowania oraz ochrony życia, zdrowia i środowiska



= produkt jest zgodny z wytycznymi dyrektywy niskonapięciowej LVD 2014/35/EU

Dane techniczne produktu zgodnie z załączoną kartą katalogową

Niniejsza Deklaracja Zgodności UE wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

HELUKABEL Polska Sp. z o.o.
MŁODSZY SPECJALISTA
DS. KONTROLI JAKOŚCI

Mateusz Lewicki
Mateusz Lewicki

Krże Duże, 15.05.2025
Miejsce i data wystawienia

nazwisko i podpis osoby upoważnionej



HELUKABEL Polska Sp. z o.o.

Krże Duże 2 | 96-325 Radziejowice | tel.: +48 46 858 01 00 | e-mail: biuro@helukabel.pl

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000134996.
Wysokość kapitału zakładowego: 4 050 000,00 PLN

www.helukabel.pl

Regon: 017168692
NIP: 118-15-78-280