

ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

TUBIFOR S.r.l.
C. da Tempa Molino
84032 Buonabitacolo SA
Italy

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

Elektro-Installationsrohrsystem, biegsam
Conduit system, pliable


die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



und/oder - and/or



oder/lor



Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN IEC 61386-22 (VDE 0605-22):2021-12; EN IEC 61386-22:2021+A11:2021

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / Certification

M. Tasotti

Aktenzeichen: 2163900-5410-0001 / 318558

File ref.:

Ausweis-Nr. 107570

Blatt 1

Certificate No.

Page

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 1998-03-20

(letzte Änderung / updated 2024-05-27)

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

<http://www.vde.com/zertifikat>
<http://www.vde.com/certificate>

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Blatt /
Certificate No. / Page
107570 2

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
TUBIFOR S.r.l., C. da Tempa Molino, 84032 BUONABITACOLO SA, ITALY

Aktenzeichen / *File ref.*
2163900-5410-0001 / 318558 / TL6 / HUE

letzte Änderung / *updated*
2024-05-27

Datum / *Date*
1998-03-20

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 107570.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 107570.

Elektro-Installationsrohrsystem, biegsam *Conduit system, pliable*

Typ(en) / *Type(s)*

ICTA

Beschreibung	Biegsam / sich selbst zurückbildende, flammwidrige, nicht metallische Rohre, gewellt, für einen Temperaturbereich von - 5 °C bis + 90 °C. Abmessungen nach IEC 60423.
<i>Description</i>	<i>Pliable / self-recovering, non-flame propagating, non-metallic conduits, corrugated for an operating temperature range from - 5 °C up to + 90 °C. Dimensions according to IEC 60423.</i>
Klassifizierung <i>Classification</i>	3-4-2-2-3-2-4-0-0-0-1-0-0-0
Nenngröße <i>Nominal dimension</i>	16, 20, 25, 32 mm
Zubehör <i>Accessories</i>	Muffe <i>Sleeve</i>
Firmenzeichen <i>Trademark</i>	TUBIFOR (oder/or) 

Dieser Zeichengenehmigungsausweis bildet eine Grundlage für die EU-Konformitätserklärung und CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevollmächtigten.
This Marks Approval is a basis for the EU Declaration of Conformity and the CE Marking by the manufacturer or his agent.

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Beiblatt /
Certificate No. Supplement
107570

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
TUBIFOR S.r.l., C. da Tempa Molino, 84032 BUONABITACOLO SA, ITALY

Aktenzeichen / *File ref.*
2163900-5410-0001 / 318558 / TL6 / HUE

letzte Änderung / *updated* Datum / *Date*
2024-05-27 1998-03-20

Dieses Beiblatt ist Bestandteil des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 107570.
This supplement is part of the Certificate No. 107570.

Elektro-Installationsrohrsystem, biegsam *Conduit system, pliable*

Fertigungsstätte(n)
Place(s) of manufacture

Referenz/*Reference* TUBIFOR srl
30008519 Contrada Tempa Molino s/n
84032 BUONABITACOLO SA
ITALY