


EN  
 FR  
 DE  
 ES  
 EL  
 PL  
 PT

Modular changeover 63A  
 Inverseur modulaire 63A  
 Modular Umschalter 63A  
 Inversor modular 63A  
 Βαθμιδωτός αντιστροφέας 63A  
 Modułowy przełącznik zasilania 63A  
 Inversor Modular 63A

## SF463



**(EN)** This modular changeover switch is not a disconnector. The isolation must be ensured with an appropriate device. The changeover incoming must be protected against short circuit with an appropriate MCB 63A - 4,5kA - Curve C.

**(DE)** Cet inverseur modulaire n'est pas un sectionneur. Le sectionnement de l'installation doit être assuré par un appareil dédié. L'inverseur doit impérativement être protégé en amont contre les court-circuits via un disjoncteur modulaire 63A - 4,5kA - courbe C.

**(DE)** Der modular Umschalter ist für die Trennung nicht geeignet. Trennung der Amlage soll durch einen geeigneten Geraäte vorgesehen sein. Der Umschalter soll umbedingt mit einem Leitungsschalter 63A - 4,5kA - C Charakteristik gegen Kurzschluss geschützt sein.

**(ES)** Este interruptor modular no es un seccionador. El aislamiento se debe asegurar con un dispositivo apropiado. Este interruptor se debe proteger contra cortocircuito con un interruptor automático apropiado 63A - 4,5kA - curva C.

**(EL)** Αυτός ο διακόπτης δεν ενδείκνυται για αποζευξή των πηγών. Η απομόνωσή τους θα πρέπει να εξασφαλίζεται με άλλα μέσα. Ο διακόπτης θα πρέπει οπωσδήποτε να προστατεύεται από αυτόματη ασφάλεια 63A - 4,5kA - Καμπύλης C έναντι βραχυκύλωμάτων

**(PL)** Przełącznik zasilania nie jest aparatem zabezpieczającym. Zabezpieczenie musi być zapewnione poprzez użycie odpowiedniego urządzenia. Przełącznik zasilania musi być zabezpieczony od zwarci włącznikiem nadprądowym 63A, charakterystyka B/C lub wkładką bezpieczeniową gL 63A. Dopuszczalny prąd zwarciowy nie może przekroczyć 4,5kA.

**(PT)** Este inversor modular não pode ser comutado em carga. O seccionamento deverá ser garantido com um aparelho apropriado. O inversor dever ser protegido contra curto-circuito com um disjuntor modular de 63A curva B/C ou um fusível gG 63A max. A corrente de curto-circuito presumida não deverá exceder os 4,5kA.